



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

BELGE NUMARASI 14.0.30.4.34.00/TSE-66180
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 04.09.2014
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 04.09.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ EKŞİOĞLU MAH.TURGUT ÖZAL CAD. NO:171 ÇEKMEKÖY/
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ EKŞİOĞLU MAH.TURGUT ÖZAL CAD.NO.171 / ÇEKMEKÖY
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE İSTANBUL/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ENEL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 62040-1 / Kesintisiz Güç Sistemleri (GS)-Bölüm 1:KGS için genel
RELATED TURKISH STANDARD kurallar ve güvenlik kuralları / 19.01.2010

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- E1 10 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 19 A max, 10kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 8 kW, P.F:0.8
- E1 15 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 29 A max, 15kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 12 kW, P.F:0.8
- E1 20 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 38 A max, 20kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 16 kW, P.F:0.8
- C 10 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 17 A max, 10kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 8 kW, P.F:0.8
- C 15 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 26 A max, 15kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 12 kW, P.F:0.8
- C 20 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 34 A max, 20kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 16 kW, P.F:0.8
- C 30 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 52 A max, 30kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 24 kW, P.F:0.8
- C 40 MODEL,Giriş:3φ+N, 380/400V, 50 Hz, 69 A max, 40kVA/Çıkış:3φ +N, 380/400, 50 Hz, 32 kW, P.F:0.8



11/09.2015

AHMET NURSI KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr